

КТП-6000 80-630А контакторы эм

Структура условного обозначения

КТ - 6 Х Х Б У
П 0 3
1 2 3 4 5

1. Условное обозначение номера серии.
2. Условное обозначение номинального тока:

1 – 100А; **2** – 160А; **3** – 250А; **4** – 400А; **5** – 630А.

3. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов: **3**.
4. Условное обозначение модернизации:

Б – модернизированные контакты.

5. Климатическое исполнение (**У**) и категория размещения (**3**) по ГОСТ 15050-69.