

ПМЕ 25А пускатели эм

Структура условного обозначения

ПМ - XXX - XXX - X

<u>Е</u>				<u>X</u>
	1	2	3	4
				5

1. Условное обозначение номинального тока:

2 – 25А.

2. Условное обозначение исполнения пускателя по степени защиты:

1 – IP00; **2** – IP30.

3. Условное обозначение сочетания конструктивных элементов:

1 – без реле, нереверсивный, без кнопок;

2 – с реле, нереверсивный, без кнопок;

3 – без реле, реверсивный, без кнопок;

4 – с реле, реверсивный, без кнопок.

*пускатели с реле в защитном корпусе дополнительно оборудованы кнопкой «СБРОС»

4. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по

ГОСТ 15050-69 : **УЗ**; **УХЛ4**.

6. Условное обозначение исполнения пускателя по классу износостойкости: **В**.