

ПМ12-XXX XXX-XXXX X  
1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение электромагнитного контактора: **ПМ12**.
2. Условное обозначение номинального рабочего тока:  
**100** - 100А;  
**125** - 125А;  
**160** - 160А;  
**180** - 180А;  
**250** - 250А.
3. Условное обозначение исполнения контактора по типу и наличию теплового реле:  
**1** - без теплового реле;  
**2** - с тепловым реле.
4. Условное обозначение исполнения контактора по степени защиты:  
**1** - IP54, корпус без кнопок (при наличии теплового реле – кнопка «R»);  
**2** - IP54, корпус с кнопками «ПУСК» и «СТОП»;  
**4** - IP40, корпус без кнопок (при наличии теплового реле - кнопка «R»);  
**6** - IP40, корпус с кнопками «ПУСК» и «СТОП».
5. Условное обозначение исполнения контактора по роду тока цепи управления:  
**0** - переменный ток.
6. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69:  
**У2**;  
**У3**;
7. Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: **В**.