

Выключатели кнопочные КЕ

Структура условного обозначения

КЕ	-	XX	X	/	X
		1	2		3

1. Условное обозначение исполнения управляющего элемента по типу толкателя:

01 — толкатель цилиндрический, степень защиты IP40;

02 — толкатель грибовидный, степень защиты IP40;

08 — толкатель цилиндрический с наружным протектором и цветовым индикатором, степень защиты IP54;

13 — толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении, степень защиты IP40;

14 — толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении и с внутренним протектором, степень защиты IP54;

18 — толкатель цилиндрический с внутренним протектором, степень защиты IP54;

19 — толкатель грибовидный с внутренним протектором, степень защиты IP54;

20 — толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении, степень защиты IP54.

2. Условное обозначение исполнения по количеству контактных блоков:

1 — один или два контактных блока;

2 — три или четыре контактных блока.

3. Условное обозначение исполнения контактных блоков по типу контактов:

Количество контактных блоков	Условное обозначение								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
один или два	2з	1з+1р	2р	1з	1р	—	—	—	—
три или четыре	4з	3з+1р	2з+2р	1з+3р	4р	3з	2з+1р	1з+2р	3р