

Структура условного обозначения

ПКТ - X X X У2 IP65
1 2 3 4 5

1. Условное обозначение числа основных управляющих элементов: **2; 4; 6; 8; 10**.
2. Условное обозначение числа основных двухоперационных управляющих элементов: **0; 2; 4; 6; 8**.
3. Условное обозначение наличия дополнительных кнопок:
БПС – с кнопками блокировки, ПУСК, СТОП (кнопка блокировки и ПУСК с фиксацией);
ПС - кнопки ПУСК, СТОП (кнопка ПУСК с фиксацией);
Б - кнопка блокировки с фиксацией.
4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: **У2**.
5. Условное обозначение исполнения по степени защиты: **IP65**.

Пример: запись обозначения поста серии ПКТ с двумя управляющими элементами и климатическим исполнением и категории размещения У2, степенью защиты IP65, с назначением кнопок (вверх, вниз).

ПКТ-20 У2, IP65, вверх, вниз, 2NO, пост кнопочный (ЭТ).