

Структура условного обозначения

ПМА - X X X X - XXX X - X
1 2 3 4 5 6 7

1. Условное обозначение пускателя:

ПМА - серия пускателей магнитных

2. Величина пускателя в зависимости от номинального тока:

3 – 40 А;

4 – 63 А.

3. Условное обозначение исполнения:

1 - без теплового реле, нереверсивный;

2 - с тепловым реле, нереверсивный;

3 - без теплового реле, реверсивный с электрической и механической блокировкой (ПМА-3000);

4 - с тепловым реле, реверсивный с электрической и механической блокировкой (ПМА-3000);

5 - без теплового реле, реверсивный с электрической и механической блокировкой (ПМА-4000);

6 - с тепловым реле, реверсивный с электрической и механической блокировкой (ПМА-4000).

4. Условное обозначение по степени защиты и наличию кнопок:

0 - IP00;

1 - IP40, корпус без кнопок (при наличии теплового реле - кнопка «R»);

2 - IP54, корпус без кнопок (при наличии теплового реле - кнопка «R»);

3 - IP40, корпус с кнопками «ПУСК» «СТОП» (при наличии теплового реле - кнопка «R»);

4 - IP54, корпус с кнопками «ПУСК» «СТОП» (при наличии теплового реле - кнопка «R»).

5. Условное обозначение род тока цепи управления и напряжения главной цепи:

0 - переменный, 380 В;

2 - переменный, 660 В.

6. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2; У3; УХЛ4**.

7. Исполнение по износостойкости: А, В.

Пример: запись обозначения пускателя на номинальный ток 63 А, нереверсивного, с тепловым реле с диапазоном регулирования тока 53,5-63 А, степени защиты IP00, напряжением главной цепи 660 В, исполнения по износостойкости В, с включающей катушкой на напряжение 220 В, с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами вспомогательной цепи:

ПМА-4202 УХЛ4 В, 220В, 2з+2р, 63А, нереверсивный, с реле РТТ-221П 53,5-63,0А, IP00