

ПМ12-XXXXXXM-УХЛ4В

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Условное обозначение электромагнитного пускателя (контактора): **ПМ12**;
2. Условное обозначение номинального рабочего тока:
006 - 6А;
009 - 9А;
012 - 12А;
016 - 16А.
3. Условное обозначение исполнения по типу и наличию теплового реле:
1 - без теплового реле, не реверсивный.
4. Условное обозначение исполнения по степени защиты:
5 - IP20.
5. Условное обозначение количества и типа дополнительных контактов при определённом типе напряжения цепи управления:
0 - 1з, при переменном (АС) напряжении цепи управления;
3 - 1з, при постоянном (DC) напряжении цепи управления.
6. Условное обозначение типоразмера: **М** - малогабаритный корпус пускателя (мини-контактор).
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: **УХЛ4**;
8. Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: **В**.

Пример: запись обозначения электромагнитного пускателя серии ПМ12 с напряжением управления катушкой 24В, тип напряжения цепи управления АС, с одним замыкающими контактом и рабочим током 6А, нереверсивного исполнения, без теплового реле, со степенью защиты IP20

ПМ12-006150М УХЛ4 В, 24В АС, 1з, 6А, нереверсивный, без реле, IP20, пускатель электромагнитный (ЭТ)