

Структура условного обозначения

ВП 16 X - 23 X - X X 1 - 55 У2 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Условное обозначение серии: **ВП16**;
2. Исполнение по виду кабельного ввода:
 - Г** - с резьбовым неуплотненным вводом (без сальника);
 - Е** - с резьбовым уплотненным вводом (сальником типа М20х1.5)
3. Условное обозначение номинального тока:
 - 23** - 16А
4. Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: **А; Б**.
5. Условное обозначение режима работы привода:
 - 1** - без самовозврата;
 - 2** - с самовозвратом.
6. Условное обозначение исполнения по виду привода:
 - 3** - рычаг с роликом;
 - 4** - селективный привод;
 - 5** - V-образный рычаг с роликом на каждом плече.
7. Условное обозначение исполнения по способу крепления:
 - 1** - базовое.
8. Степень защиты по ГОСТ 14254:
 - 55** - IP55.
9. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**.
10. Условное обозначение по типу контактов:
 - 3** - 1з + 1р.

Пример: запись обозначения выключателя путевого с исполнением привода рычаг с роликом, без сальника, с рабочим ходом рычага вправо, с самовозвратом, с одним замыкающим и одним размыкающим вспомогательными контактами и степенью защиты IP55:

ВП 16Г-23Б-231-55 У2.3, рычаг с роликом, без сальника, ход вправо, самовозврат, 1з+1р, IP55, выключатель путевого (ЭТ).