

Структура условного обозначения

ККТ - X X X
1 2 3 4

1. Условное обозначение серии: **ККТ** - контроллер кулачковый трёхфазного переменного тока.
2. Условное обозначение по исполнения кулачкового элемента:
6 – длительность тока 63 А.
3. Условное обозначение коммутационной схемы (см. Рисунок 1).
4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**.

Пример: запись обозначения командоконтроллера кулачкового серии ККТ, с нормальным рабочим током 63 А, в силуминовом корпусе и степенью защиты IP40:

ККТ-61 У2, 63 А, силуминовый корпус, IP40, командоконтроллер кулачковый (ЭТ).