



Ящики управления освещением ЯУО

Предназначены для управления осветительными сетями и установками, управления освещением производственных зданий, территорий любых объектов с любыми источниками света в автоматическом, ручном или дистанционных режимах.

Включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеханики от удаленных пультов управления

Ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на дверях ящика

Включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности (схемы ЯУО-9601, ЯУО-9602)

Отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым программатором режимов (схемы ЯУО-9601, ЯУО-9603)



технические характеристики

Наименование параметров	Значения
Номинальное рабочее напряжение силовой цепи U_e , В, при частоте сети 50Гц	~ 220/380
Номинальный рабочий ток I_e , А при напряжении 380В (AC-1)	4; 6; 10; 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
Номинальное напряжение управляющей цепи U_s , В, при частоте 50Гц	~ 220
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	690
Категория применения	AC-1
Система заземления	TN-C, TN-S, TN-C-S
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У3
Программное управление	таймер электронный
Оптическое управление	фотореле
Длина кабеля оптического управления, м	5