

МК 20-400А контакторы эм постоянного тока

Структура условного обозначения

<u>МК</u>	<u>Х</u>	-	<u>Х</u>	<u>Х</u>	<u>Х</u>	<u>Х</u>	<u>З</u>
1	2		3	4	5	6	7

1 – буквенное обозначение контактора (МК)

2 – условное значение величины номинального тока: 1 – 40А; 2 – 63А; 3 – 100А; 4 – 160А

3 – количество замыкающих главных контактов

4 – количество размыкающих главных контактов

5 – буквенное обозначение модификации контактора по коммутационной износостойкости: **А, Б**

6 – климатическое исполнение: **У, УХЛ, Т** по ГОСТ 15150-69

7 – категория размещения **3** по ГОСТ 15150-69.