

Структура условного обозначения серии ПКТ IP54

ПКТ - $\underline{\text{X}}$ $\underline{\text{X}}$ $\underline{\text{X}}$
 1 2 3

1. Условное обозначение числа управляющих элементов (толкателей):

20 — 2 кнопки;

40 — 4 кнопки;

60 — 6 кнопок;

80 — 8 кнопок

100 — 10 кнопок

2. Условное обозначение наличия дополнительных кнопок:

ПС — кнопки ПУСК, СТОП (кнопка ПУСК с фиксацией);

Б — кнопка блокировки с фиксацией.

3. Климатическое исполнение и категория размещения: **У2**.

Пример: запись обозначения поста серии ПКТ с шестью управляющими элементами и климатическим исполнением и категории размещения У2, с тепловым током 5А, степенью защиты IP54, с назначением кнопок (вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад):

ПКТ-60 У2, 5А, IP54, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, пост кнопочный (ЭТ).