

Выключатели-разъединители ВР32

Структура условного обозначения

ВР32 - XX X X X X X X - XX УХЛЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Выключатель-Разъединитель.

2. Условное обозначение номинального рабочего тока:

31 – 100А; **35** – 250А; **37** – 400А; **39** – 630А.

3. Условное обозначение исполнения привода:

А – несъемная рукоятка; **В** – съемная рукоятка.

4. Условное обозначение исполнения по числу полюсов и направлений:

3 – трехполюсный на одно направление;

7 – трехполюсный на два направления.

5. Условное обозначение исполнения по наличию дугогасительных камер:

0 – отсутствие дугогасительных камер;

1 – наличие дугогасительных камер.

6. Условное обозначение расположения внешних контактных выводов:

1 – параллельно плоскости монтажа;

2 – перпендикулярно плоскости монтажа.

7. Условное обозначение исполнения рукоятки ручного привода:

0 – без рукоятки;

2 – боковая рукоятка;

4 – передняя смещенная рукоятка;

5 – боковая смещенная рукоятка.

8. Наличие или отсутствие дополнительных контактов:

0 – без вспомогательных контактов;

1 – с вспомогательными контактами.

9. Условное обозначение по степени защиты со стороны привода:

00 – IP00; **32** – IP32.

10. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**3**) по ГОСТ 15050-69.